





ŘEZ A-A'



LEGENDA HMOT:

-  STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  ZATEPLENÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  MAZANINA Z BETONU B20/25 VYZTUŽENÁ KARI SÍŤ 150/6X150/6

KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY:

- PROBARVENÁ JEDNOSLOŽKOVÁ PAROPROPUSTNÁ VODOODPUDIVÁ OMÍTKA ZRNITOST 1.5 MM 2 MM
- VYZTUŽENÝ POTĚR ARMOVACÍ TKANINOU 5MM
- FASÁDNÍ DESKA EPS–F 140MM ( SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0.035 )
- LEPÍCÍ MALTA PRO IZOLAČNÍ DESKY 5 MM
- STÁV.VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 20MM
- STÁV.CIHELNÉ ZDIVO CP 290/140/65 500 MM
- STÁV.VÁPENNÁ OMÍTKA 20MM

CELK.PLOCHA: 281.80 M2

ZATEPLENÍ VODOROVNÉHO STROPU:

- VLÁKNOCEMENT.ŠABLONY 6 MM
- KONTRALATĚ /PROVĚTRÁVANÁ MEZERA/
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE 5MM
- MINERÁLNÍ ROHOŽ PODÉLNÁ VLÁKNA TL.200MM ( SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0.035 )
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- DŘEVO MĚKKÉ KOLMO K VLÁKNŮM 25 MM
- VZ.–TOK ZDOLA NAHORU 150 MM
- DŘEVO MĚKKÉ KOLMO K VLÁKNŮM 25 MM

CELK.PLOCHA: 109.50 M2

ZATEPLENÍ ŠIKMÉHO STROPU:

- VLÁKNOCEMENT.ŠABLONY NA LATĚ 6 MM
- KONTRALATĚ /PROVĚTRÁVANÁ MEZERA/
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE 5MM
- MINERÁLNÍ ROHOŽ PODÉLNÁ VLÁKNA TL.260MM ( SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0.035 )
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA
- SÁDROKARTON 15 MM

CELK.PLOCHA: 42.27 M2

KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ MANSARDOVÉHO ZDIVA:

- VLÁKNOCEMENT.ŠABLONY NA LATĚ 6 MM
- KONTRALATĚ /PROVĚTRÁVANÁ MEZERA/
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE 5MM
- MINERÁLNÍ ROHOŽ PODÉLNÁ VLÁKNA TL.140MM ( SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI 0.035 )
- STÁV.VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15MM
- STÁV.CIHELNÉ ZDIVO POROTHERM 24 P+D 240 MM
- STÁV.VÁPENNÁ OMÍTKA 15MM

CELK.PLOCHA: 80.26 M2

- OKNO PLASTOVÉ 1750/1650
- celk.součinitel prostupu tepla okna Uw=1.2 W/m2K

CELK.PLOCHA: 23.04 M2

- LAMINO LAMELY 8MM
- MIRELON 2MM
- BET.MAZANINA + KARI SÍŤ 50MM
- POLYSTYREN XPS–R 50MM
- ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS 5MM
- STÁV.PÍSK. NÁSYP CCA 35–80 MM
- CIHENÁ KLENBA
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ

CELK.PLOCHA: 103.77 M2

HIP	Zodp.projektant	Vypracoval	Kreslil	STAVEBNÍ, PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST  IČO:61555061  JOSEF DEVÁTÝ Na pískovně 657 46014 Liberec 14	
DEVÁTÝ			JOSEF		
Kraj.úřad: LIBERECKÝ					
Měst.-obec.úřad: HLAVICE					
Stavebník - investor: OBEC HLAVICE, Hlavice 54, 463 48 Všelibice					
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU V HLAVICI 54, 463 48 VŠELIBICE  /DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ/				formát	2A4
				datum	02/16
				účel	DSP
				č.zakázky	02/16
				arch.číslo	02/16
ŘEZ A-A´				MĚŘÍTKO 1:100	Č.VÝKRESU S7